



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по Валдайскому

району  
ул. Победы, д. 126, г. Валдай, 175400,  
тел. (81666) 23-833

21.05.2021 № 334

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Первому заместителю Главы Администрации  
Валдайского муниципального района  
Е.А. Гаврилову

О выявленных нарушениях  
требований пожарной безопасности

Настоящим сообщая, что при участии в качестве специалиста в области пожарной безопасности на проверке объектов защиты, на базе которых планируется проведение профильных лагерей с дневным пребыванием, выявлены следующие нарушения:

1) МАОУ «Средняя школа № 1 им. М.Аверина г. Валдай», профильный лагерь с дневным пребыванием «Улыбка» по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул. Луначарского, д. 27;

- на объекте защиты отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

2) МАОУ «Средняя школа № 1 им. М.Аверина г. Валдай», профильный лагерь с дневным пребыванием «Улыбка» по адресу: Новгородская область, Валдайский район, с. Едрово, ул. Сосновая, д. 58;

- на объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

3) МАОУ «Средняя школа № 7 д. Ивантеево», профильный лагерь с дневным пребыванием «Сириус» по адресу: Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 19;

- на объекте защиты отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Постановления Правительства РФ от 16

сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

4) МАУ «Молодежный центр «Юность» им. Н.И. Филина», профильный лагерь с дневным пребыванием по адресу: Новгородская область, г. Валдай, пр-т Васильева, д. 32 «а»;

- в складских помещениях объекта защиты отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.12 ППР в РФ);

- не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 48 ППР в РФ).

Начальник ОНДиПР по Валдайскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Новгородской области  
капитан внутренней службы



О.С. Иванов